

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ «Детский сад
«Детский квартал»

Ж.В. Рузанкина

" " 2025 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 618548, г.Соликамск, ул.Культуры, д.11
1.3. Сведения о размещении объекта: 2 этажа, 1831,6
наличие прилегающего земельного участка (да): 7564,6 кв. м.
1.4. Год постройки здания: 1964, последнего капитального ремонта: не было.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____,
капитального нет.
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование
согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Детский квартал»,
МАДОУ «Детский сад «Детский квартал»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 618547 Соликамский
городской округ, ул.Володарского, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность по
образовательной программе дошкольного образования

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта): остановка ДК завода
«Урал», автобусные маршруты № 5,16,17,20,21,23,24; остановка «Культура»,
автобусный маршрут № 2.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 600-750 м;
3.2.2. время движения (пешком): 10-15 мин.;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать: уклон)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (отсутствует пандус,
требуется ремонт асфальтового покрытия)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,У), ДУ(К,О,С)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,У), ДУ(К,С,О)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У), ДУ(К,С,О)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,О,У,К), ДУ (С)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У), ДУ(К,О,С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В (К, О,С,Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(Г,У), ДУ(К,О,С)		

3.5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект доступен условно на уровне 1 этажа при сопровождении для инвалидов с нарушениями умственного развития, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидам с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию	Орг, ТР, ТСР

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Орг, ТР, ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Орг, ТР, ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, ТР, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг, ТР, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг, ТР, ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг, ТР, ТСП
8	Все зоны и участки	Орг, ТР, ТСП

4.2. Период проведения работ не планируется в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _____

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

_____;

4.4.6. другое: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается:

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на _____ л.;
2. входа (входов) в здание на _____ л.;
3. путей движения в здании на _____ л.;
4. зоны целевого назначения объекта на _____ л.;
5. санитарно-гигиенических помещений на _____ л.;
6. системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель комиссии:

Заведующий МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» _____ Ж.В.Рузанкина
(Подпись)

Члены комиссии:

Начальник отдела по социальной политике администрации

Соликамского городского округа _____
(Подпись)

консультант отдела по социальной политике администрации

Соликамского городского округа _____ Т.А. Петухова
(Подпись)

начальник аналитического отдела управления образования Соликамского
городского округа _____ И.М. Радионов

(Подпись)

В том числе:

Председатель Соликамской городской

Организации «ВОИ» _____ А.Н.Мальцев
(Подпись)

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 1
к Акту обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20__ г. № _____

I. Результаты обследования

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Детский квартал» 618548 Соликамский городской округ, ул.Культуры, д.11
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			На входе для МГН через навесные калитки перепад высоты	все	Организовать доступный для всех вход на территорию (через другие ворота)	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории				Пути движения на территории имеют не ровное асфальтовое покрытие	все	Заменить покрытие путей движения на территории на твердое, ровное	Орг, ТСП, ТР
					Отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН	все	Нанесение цветовой и тактильной маркировки. Установить визуальные и тактильные указатели. Обеспечить сопровождение к входу для МГН.	
					Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Установить тактильные средства на покрытиях пешеходных путей не менее чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа). Ширина тактильной полосы принимается в	

							пределах 0,5 - 0,6 м.	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует парковка (стоянка) автомобиля инвалида	С	Организовать парковку (стоянку) для автомобиля инвалида	Орг, ТСР
	Общие требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН	все	Обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МГН	

II. Заключение по зоне

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: _____

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2
к Акту обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20__ г. № _____

I. Результаты обследования 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Детский квартал» 618548, Соликамский городской округ, ул.Культуры, д.11
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют дополнительные разделительные поручни	все	Установить дополнительные разделительные поручни, т.к. ширина марша более 2,5 м на высоте 0,5 м, 0,7 м и 0,9 м. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м	Орг, ТСР, ТР
					Отсутствуют предупредительные тактильные полосы	все, кроме К	Установить предупредительные тактильные полосы	
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	все	Произвести установку нормативного пандуса шириной не менее 1 м, установку поручней с двух сторон на высоте 0,5 м и 0,9 м с горизонтальным завершением на 0,3	ТР

							м	
					Размеры входной площадки не соответствуют нормативам	все	Текущий ремонт входной площадки путем увеличения размеров площадки в глубину не менее 1,5 м. Глубина входной площадки с пандусом должна быть не менее 2,2 м.	
					Отсутствует звуковой или световой маячок	С,Г	Установка светового и звукового маяка	
2.4	Дверь (входная)	есть			Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,014м	К	Заменить порог на нормативный	Орг, ТСР
					Крепление двери не имеет фиксаторов в положениях "открыто" и "закрыто"; не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	К	Установить фиксаторы положений, доводчик	Орг, ТСР
2.5	Тамбур	есть			Глубина и ширина тамбуров не соответствует нормативу	все	Глубина и ширина тамбуров должны быть 2,3 м x 1,5 м. При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м.	Технические решения невозможны
	Общие требования к зоне				Отсутствует специальный вход, приспособленный для МГН с поверхности земли	все	Установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Орг
					Отсутствует системная информация на входе	все	Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: _____

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Детский квартал» 618548 Соликамский городской округ, ул.Культуры, д.11
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Ширина при движении кресла-коляски в одном направлении менее 1,5 м	К		Технические решения невозможны
					Зона для самостоятельного разворота инвалида не соответствует нормативам	К		
					Участки пола на путях движения перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей не имеют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность. Зоны "возможной опасности" не обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей оборудовать тактильными предупреждающими указателями и/или окрасить в контрастно окрашенную поверхность. Рекомендуется предусмотреть	Орг, ТСР

					для разметки.		световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна обозначить контрастной цветом окружающего пространства краской для разметки.	
					Отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен	все	Установить поручни вдоль стен на путях движения МГН	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Ширина лестничного марша менее 1,35 м	все		Технические решения невозможны
					Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы прерываются по всей высоте	все	Установить поручни, непрерывные по всей длине на высоте 0,7 и 0,9 м (в ДОУ - 0,5). Завершающие части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м	Орг, ТСР, ТР
					Отсутствуют предупредительные рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности, предупредительные тактильные полосы, контрастная окраска крайних ступеней или световые маячки перед входами на лестницы. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней отсутствуют рельефные обозначения этажей с размерами цифр	С К, О, С	Установить предупредительные рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности, предупредительные тактильные полосы, контрастная окраска крайних ступеней или световые маячки перед входами на лестницы. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней установить рельефные обозначения этажей с размерами цифр	Орг, ТСР
					Лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами		Для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестничехода)	Орг

3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Ширина дверных проемов менее 0,9 м	К	Установить дверные блоки с шириной проема (в свету) не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)	Орг, ТСП, ТР
					Ручки дверей не имеют форму, позволяющую управлять одной рукой	все	Заменить ручки на легкодоступные с обеих сторон	Орг
					Крепление дверей не имеет фиксаторов в положениях "открыто" и "закрыто"; не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	К	Установить фиксаторы положений, доводчики	Орг
					Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,014 м	К	Заменить пороги на нормативные	ТР
					Отсутствуют, предупредительные рельефные поверхности или световые маячки перед дверными проемами	все	Установить предупредительные рельефные или световые маячки перед дверными проемами.	Орг, ТСП
					Ширина участков эвакуационных	К	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) должна	Технические решения

					путей для МГН не соответствует		быть не менее: 0,9 м (дверей из помещений при нахождении в них не более 15 человек); 1,2 м (проемов, дверей и проходов внутри помещений в остальных случаях); 1,8 м (коридоров, пандусов для эвакуации)	невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения	все	Продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям	Орг

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: _____

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20__ г. № _____

I. Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Детский квартал» 618548 Соликамский городской округ ул.Культуры, д.11
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Ширина дверных проемов менее 0,9 м	К	Установить дверные блоки с шириной проема (в свету) не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)	Орг, ТСР, ТР
					Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,014 м	К		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			При проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия	все	Предусмотреть места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; удобный прием пищи (в обеденных залах)	Орг
4.3	Прилавочная	нет						

	форма обслуживания						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет					
	Общие требования к зоне				Не предусмотрены не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения	Все	Предусмотреть не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Кабинетная форма	ДЧ-И (К, О, У), ДУ (С, Г)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: _____

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
от " __ " _____ 20__ г. № _____

I. Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Детский квартал» 618548 Соликамский городской округ, ул.Культуры, д.11
(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5

Комментарий к заключению: _____

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (III)
к Акту обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20__ г. № _____

I. Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Детский квартал» 618548 Соликамский городской округ ул.Культуры, д.11
(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5

Комментарий к заключению: _____

_____.

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5
к Акту обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20__ г. № _____

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Детский квартал» 6118548 Соликамский городской округ ул. Культуры д. 11
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Туалетная комната	есть			Нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений (универсальных кабин) для МГН	все	Необходимо обустроить универсальные туалетные кабины в соответствии с требованиями	Орг, ТСР, ТР
					Ширина двери менее 0,9 м.	К	Установить дверные блоки с шириной проема (в свету) не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)	ТР
					Отсутствуют поручни, штанги, поворотные или откидные сидения	К, О	Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сидения	Орг
					Водопроводные краны не рычажного и не нажимного действия	все	Установить водопроводные краны рычажного или нажимного действия	
					Отсутствуют информирующие	К, С, Г	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин	Орг

					обозначения помещений рядом с дверью со стороны ручки, продублированные рельефными знаками, система тревожной сигнализации, световые мигающие оповещатели		(уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	Общие требования к зоне				Наличие одной универсальной кабины, доступной для всех категорий инвалидов	все	Установить универсальную кабину	

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: _____

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 6
к Акту обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20__ г. № _____

I. Результаты обследования 6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад «Детский квартал» 618548 Соликамский городской округ ул.Культуры, д.11
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1	Визуальные средства	есть						
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности: звуковые информаторы, индукционные петли, текстофоны	К, О, С, У	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг, ТР, ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие световых маячков перед дверными проемами, входами на лестницы, на поворотах коммуникационных путей, тактильные указатели, направляющие дорожки вдоль стены	С		

	Общие требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения (идентичные знаки, двусторонняя связь с диспетчером или дежурным из замкнутых пространств помещений, кнопка звонка)	К, О, С, Г, У	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг, ТР, ТСП

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Система информации (и связи) на объекте	ДУ (К, О, С, Г, У)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: _____

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации
Ж.В.Рузанкина

2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 618548, Соликамский городской округ, ул. Культуры, д.11.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: 2 этажей, 1831,6 кв. м;
- 1.4. Год постройки здания: 1964 г., последнего капитального ремонта: не было;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да: 6913 кв. м
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _____,
капитального - нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Детский квартал», МАДОУ «Детский сад «Детский квартал»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 618547 г. Соликамск ул. Володарского, д.10.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования Соликамского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 618500 Соликамский городской округ, ул 20-лет Победы, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):
образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование детей от 1 года до 8 лет.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно): на объекте с пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 1 года до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : 125 чел/247 дней

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка «ДК им. Ленина», автобусные маршруты 5, 16, 17, 20, 21, 23, 24, остановка «Культура», автобусные маршруты 2.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 600-750 м;

3.2.2. время движения (пешком): 10-15 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать): уклон

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (отсутствует пандус, требуется ремонт асфальтового покрытия)

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,У) ДУ(К,О,С)

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,У) ДУ(К,С,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У) ДУ(К,С,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,О,У,К) ДУ(С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,У) ДУ(К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(Г,У) ДУ(К,О,С)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект доступен условно на уровне 1 этажа при сопровождении для инвалидов с нарушениями умственного развития, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидам с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг, ТР, ТСП
2	Вход (входы) в здание	Орг, ТР, ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Орг, ТР, ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Орг, ТР, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг, ТР, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг, ТР, ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг, ТР, ТСП
8	Все зоны и участки	Орг, ТР, ТСП

4.2. Период проведения работ: не планируется

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата: _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1 Акта обследования объекта: № акта _____ от "___" _____ 20__ г.

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

СОГЛАСОВАНО

Начальник
управления образования

_____ Н.В.Михайлова
"___" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательного учреждения
Соликамского городского округа

_____ Ж.В. Рузанкина
"___" _____ 20__ г.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и
других маломобильных групп населения

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
				содержание работ*	вид работ		объем, тыс. руб.	источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Детский квартал» 5 корпус	618548 Пермский край, Соликамский городской округ ул. Культуры, 11	№ От 15.07.2021г.	1. Территории, прилегающие к зданию участка						
				1.1. Вход (входы) на территорию	Орг, ТР	ДП-В	По мере финансирования	Бюджет Соликамского городского округа, бюджет Пермского края, внебюджетные источники	Управление образования, руководитель учреждения	2027
				-организовать доступный для всех вход на территорию						
				1.2. Путь (пути) движения на территории	Орг, КР	ДП-В				
				- замена путей движения на территории на твердое, ровное						

				- установка предупредительной информации о препятствии и контрастной маркировки в соответствии с требованиями стандартов				и		
				1.3 Лестница (наружная)						
				1.4. Пандус (наружный)						
				1.5 Автостоянка и парковка	Орг, ТР	ДП-В	по мере финансирования	Бюджет Соликамского городского округа	Администрация Соликамского городского округа	2027
				-выделение зоны парковки для автомобиля инвалида, установка знака в соответствии с требованиями стандартов						
				2.Вход (входов) в здание						
				2.1 Лестница наружная	Орг, ТР	ДП-В	по мере финансирования	Бюджет Соликамского городского округа, бюджет Пермского края, внебюджетные источники	Управление образования, руководитель учреждения	2027
				- установка поручней в соответствии с требованиями стандартов						
				- установка предупредительной информации о препятствии и контрастной маркировки в соответствии с требованиями стандартов						
				2.2. Пандус (наружный)	Орг, ТР	ДП-В				

				-установка пандуса в соответствии с требованиями стандартов						
				- установка поручней в соответствии с требованиями стандартов						
				- установка предупредительной информации о препятствии и контрастной маркировки в соответствии с требованиями стандартов						
				2.4. Дверь(входная)						
				- установка фиксаторов положения двери	Орг,ТР	ДП-В				
				- замена порога на нормативный						
				2.5 Тамбур						
				3.Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)						
				3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)			по мере финансирования	Бюджет Соликамского городского округа, бюджет Пермского края, внебюджетные источники	Управление образования, руководитель учреждения	2027
				3.2. Лестница (внутри здания)	Орг, ТР	ДП-В				
				-установка поручней в соответствии с требованиями стандартов	Орг,ТР	ДП-В				
				- для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретение ТСП (лестницехода)						
				3.3. Двери	Орг,ТР	ДП-В				

				- установка дверных блоков в соответствии с требованиями стандартов						
				- установка фиксаторов положений двери						
				- замена ручек на легкодоступные с обеих сторон						
				- установка световых маячков перед дверными премами						
				4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)						
				4.1 Кабинетная форма обслуживания	Орг,ТР	ДП-В	по мере финансирования	Бюджет Соликамского городского округа, бюджет Пермского края, внебюджетные источники	Управление образования, руководитель учреждения	2027
			- установка дверных блоков в соответствии с требованиями стандартов							
			- замена порога на нормативный							
				4.2. Зальная форма обслуживания	Орг,ТР	ДП-В				
				- выделение мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие демонстраций, зрелищ, информационных, музыкальных программ и материалов						
				5. Санитарно-гигиенических помещений						
				5.1.Туалетная комната	Орг,ТР	ДП-В	по мере финансиро	Бюджет Соликамс	Управлени	2027

			- оборудование туалетной комнаты в соответствии с требованиями стандартов			ваня	кого городского округа, бюджет Пермского края, внебюджетные источники	образования, руководитель учреждения	
			5.2. Душевая (ванная) комната						
			5.3. Бытовая комната (гардеробная)						
			6. Система информации на объекте						
			6.1 Визуальные средства	Орг,ТР	ДП-В	по мере финансирования	Бюджет Соликамского городского округа, бюджет Пермского края, внебюджетные источники	Управление образования, руководитель учреждения	2027
		-установка визуальных средств на всех зонах объекта							
		6.2. Акустические средства							
		- установка звуковых средств информации во всех зонах объекта							
		6.3. Тактильные средства							
		- установка тактильных средств информации во всех зонах объекта							

* Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры.

** Указывается вид: ТР - текущий ремонт, работы в соответствии с классификатором; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

*** Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816858

Владелец Рузанкина Жанна Вильгельмовна

Действителен с 27.06.2025 по 27.06.2026