

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Адреса мест осуществления деятельности: Россия, 618540, Пермский край, г.Соликамск, ул.Кирова, 1,
Россия, 618400, Пермский край, г.Березники, пер.Северный, 13
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс филиала (34253) 4-22-32, (3424) 262826, факс: (3424) 264826

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю, БИК
015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Северного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»
Ощепкова Н.З.

(Ф.И.О. Подпись)

«18» 10 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 831 -СФ
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг



г. Березники

1. Наименование объекта, вида работ, услуг (объект инспекции): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Детский квартал» по фактическому адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Володарского, д. 10.
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Детский квартал» (далее – МАДОУ «Детский сад «Детский квартал»).
3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 618547, Пермский край, Г.О. СОЛИКАМСКИЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 10.
4. Представленные документы:
 - а) Выписка из ЕГРЮЛ от 20.08.2024г., ОГРН - 1025901973987; ИНН - 5919016246;
 - б) Копия Устава МАДОУ «Детский сад «Детский квартал», утвержденного приказом управления администрации Соликамского городского округа № СЭД-153-010-01-18-435 от 26.07.2022.
 - в) Копия выписки из ЕГРН от 14.10.2022.
 - г) Копии актов осмотра здания, системы водоснабжения, вентиляции, спортивного оборудования
 - д) Протоколы испытаний №№ п2#2278.24, п2#2279.24 от 06.09.2024г.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление рег. № 1004-СФ от 18.09.2024

(вх. № документа-основания, дата)

6. В ходе экспертизы проведены:

- санитарно-эпидемиологическое обследование

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 830-СФ от 14.10.2024г.
(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы лабораторных испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «18» сентября 2024г., дата окончания «15» октября 2024г.

8. В ходе экспертизы установлено (текст экспертизы):

При рассмотрении материалов и проведении обследования 25.09.2024г. с 10:00 до 12:00 установлено:

Согласно выписке из ЕГРН от 14.10.2022 правообладателем нежилого 2-х этажного здания детского сада по фактическому адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Володарского, д. 10 является МАДОУ «Детский сад «Детский квартал».

МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» осуществляет образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, адаптированным основным образовательным программам дошкольного образования в группах общеразвивающей, оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности.

Согласно Уставу МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» в МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» принимаются дети в возрасте от 1 года до 7 лет, длительность пребывания детей в учреждении 12 часов.

Территория.

Через собственную территорию МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение МАДОУ «Детский сад «Детский квартал», что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Расстояние от МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» до жилых зданий составляет не более 500 м, что соответствует требованиям п. 2.1.2. СП 2.4.3648-20.

МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона.

Собственная территория МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Представлена информация заведующего МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» Ж.В. Рузанкиной от 30.09.2024г., согласно которой, на территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. Представлена информация по площади озеленения территории, согласно которой, площадь озеленения составляет 50% от площади территории, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Спортивная и игровые площадки имеют натуральное покрытие (газон), что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

На территории хозяйственной зоны МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием (бетонное) для сбора отходов, на которой установлен один контейнер закрывающийся крышкой; размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Вывоз ТКО осуществляет АО «Пермский региональный оператор ТКО» по договору № 402940.

Согласно гражданско-правовому договору между МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» и МБУ «УРСИИ» в период 03.06.2024г. по 27.07.2024г. проводились работы по благоустройству территории МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» по фактическому адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Володарского, д. 10, в том числе и ремонт асфальтового покрытия. На момент обследования покрытие проездов, подходов и дорожек на территории - асфальтовое без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

На территории МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта (МАДОУ «Детский сад «Детский квартал»), что соответствует п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» имеет собственную территорию для прогулок детей.

На территории МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» выделены игровая зона (групповые площадки индивидуальные для каждой группы и физкультурно-оздоровительная площадка) и хозяйственная зона, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20. Все групповые площадки на территории, хозяйственная зона отделены друга от друга зелеными насаждениями либо деревянными ограждениями (заборами), что соответствует п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Всего на территории 7 групповых площадок для каждой группы. На территории 4 групповых площадок (№№ 4, 3, 2, 7) установлены стационарные теневые навесы, которые имеют ограждения с трех сторон, полы выполнены из дерева; для групп №№ 1,6,5 имеются выносные сборно-разборные теневые навесы (3 штуки) площадью 20 кв.м. и 15 кв.м., что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Все групповые площадки оборудованы песочницами с крышками, а также приспособлениями для игр. Представлены акты обследования и испытания оборудования на спортивной площадке и игровых площадках, составленные комиссией МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» от 29.05.2024г., согласно которым, занятия на установленном спортивном и игровом оборудовании разрешены.

Площади стационарных теневых навесов на игровых площадках №№ 2,3,4,7 согласно информации заведующего МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» Ж.В. Рузанкиной от 29.09.2024г.:

Наименование, № группы	S м ²	Норматив S согласно СП 2.4.3648-20	Расчетное кол-во детей согласно СП 2.4.3648-20
Теневой навес для группы №4	20,0	1 м ² на 1 человека, но не менее 20 м ²	20
Теневой навес для группы №3	34,5		34
Теневой навес для группы №2	42, 3		42
Теневой навес для группы №7	20,0		20

Площади имеющихся теневых навесов на площадках соответствуют требованиям пп. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Здание.

Здание 1964 года постройки. Представлена техническая документация на здание - типовой проект 2-10Ж-4А «Детские ясли-сад на 140 мест, в соответствии с которым было построено здание детского сада, а также технический паспорт на здание от 19.12.1964 года, согласно которым, перепланировка основных помещений не проводилась.

Согласно представленной информации заведующего МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» Ж.В. Рузанкиной № 59 от 30.09.2024г., в МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Володарского, 10 организована 1 группа для детей компенсирующей направленности - дети с задержкой психического развития (аутистического спектра), остальные 6 групп – общеразвивающей направленности. Дети с категориями компенсирующей направленности другого вида в МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Володарского, 10 не принимаются.

Здание МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» отдельно стоящее, двухэтажное с подвальным этажом. Все основные и вспомогательные помещения пребывания детей и персонала (помещения групповых ячеек, кабинеты, помещения для оказания медицинской помощи, помещения для персонала, хозяйственно-бытовые помещения, пищеблок) расположены в наземных этажах здания, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

В МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Володарского, 10 созданы условия для обеспечения доступности услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует пп. 2.3.1., 2.3.2. СП 2.4.3648-20. Согласно официальной информации (сайт «Карта доступности Пермского края») учреждение МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Володарского, 10 является частично доступным для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (передвигающихся самостоятельно), условно доступным для лиц с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата - передвигающихся на колясках, с нарушением слуха, зрения; полностью доступным для лиц с задержкой психического развития.

Подвальные помещения сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» относится к объектам с дневным пребыванием и включает набор помещений: помещения, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности (групповые ячейки, кабинеты), помещения для организации питания, санитарные узлы, помещения для оказания медицинской помощи, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Представлен акт технического осмотра здания, составленный комиссией МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» от 27.05.2024г., согласно которому, здание МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» подлежит дальнейшей эксплуатации, угрозы для жизни и здоровья не представляет.

Входы в здание МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» оборудованы тамбурами, что соответствует п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Площади помещений групповых ячеек в детском саду согласно техническому паспорту от 17.11.2022 составленному ООО «Север Прикамья»:

№ п/ п	Наименование	Этаж	Инв. №	S м ²	Норматив S согласно таб. 6.1.СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.1.1.СП 2.4.3648-20 (для групп для детей с ЗПР)	Расчетное кол-во детей согласно таб. 6.1.СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.1.1.СП 2.4.3648-20 (для групп для детей с ЗПР)
Игровые (групповые)						
1.	Группа № 3 (2-3 года)	1	4	49,3	2,5 м ² /чел	19
2.	Группа № 4 (2-3 года)	1	36	46,1	2,5 м ² /чел	18
3.	Группа № 6 (4-7 лет (дети с ЗПР, аутистического спектра)	1	53	47,7	-	5
4.	Группа № 2 (4-5 лет)	2	3	46,9	2,0 м ² /чел	23
5.	Группа № 1 (3-4 год)	2	10	48,0	2,0 м ² /чел	24
6.	Группа № 5 (5-6 лет)	2	12	58,9	2,0 м ² /чел	29
7.	Группа № 7 (6-7 лет)	2	30	58,5	2,0 м ² /чел	29
Сумма расчетного количества детей						147
Спальни						
1.	Группа № 3 (2-3 года)	1	8	34,8	1,8 м ² /чел	19
2.	Группа № 4 (2-3 года)	1	30	48,9	1,8 м ² /чел	27

№ п/ п	Наименование	Этаж	Инв. №	S м ²	Норматив S согласно таб. 6.1.СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.1.1.СП 2.4.3648-20 (для групп для детей с ЗПР)	Расчетное кол-во детей согласно таб. 6.1.СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.1.1.СП 2.4.3648-20 (для групп для детей с ЗПР)
3.	Группа № 6 (4-7 лет (дети с ЗПР, аутистического спектра))	1	63	30,1	-	5
4.	Группа № 2 (4-5 лет)	2	5	35,9	2,0 м ² /чел	17
5.	Группа № 1 (3-4 год)	2	9	34,8	2,0 м ² /чел	17
6.	Группа № 5 (5-6 лет)	2	24	41,8	2,0 м ² /чел	20
7.	Группа № 7 (6-7 лет)	2	25-26	34,4	2,0 м ² /чел	17
Сумма расчетного количества детей						122
Туалетные						
1.	Группа № 3 (2-3 года)	1	9	12,5	0,6 м ² /чел	20
2.	Группа № 4 (2-3 года)	1	40	11,0	0,6 м ² /чел	18
3.	Группа № 6 (4-7 лет (дети с ЗПР, аутистического спектра))	1	58	10,1	-	5
4.	Группа № 2 (4-5 лет)	2	6	11,9	0,8 м ² /чел	14
5.	Группа № 1 (3-4 год)	2	8	12,5	0,8 м ² /чел	15
6.	Группа № 5 (5-6 лет)	2	15	13,4	0,8 м ² /чел	16
7.	Группа № 7 (6-7 лет)	2	33	13,2	0,8 м ² /чел	16
Сумма расчетного количества детей						104
Буфетные						
1.	Группа № 3 (2-3 года)	Оборудованы в игровых	- Не указан о	- Не указ ано	Не менее 3,0 м ²	X
2.	Группа № 4 (2-3 года)		35	2,8		X
3.	Группа № 6 (4-7 лет (дети с ЗПР, аутистического спектра))		54	1,3		X
4.	Группа № 2 (4-5 лет)		4	2,1		

№ п/ п	Наименование	Этаж	Инв. №	S м ²	Норматив S согласно таб. 6.1.СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.1.1.СП 2.4.3648-20 (для групп для детей с ЗПР)	Расчетное кол-во детей согласно таб. 6.1.СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.1.1.СП 2.4.3648-20 (для групп для детей с ЗПР)
5.	Группа № 1 (3-4 год)		Не указан о	Не указ ано		X
6.	Группа № 5 (5-6 лет)		13	2,1		X
7.	Группа № 7 (6-7 лет)		Не указан о	- Не указ ано		X
Раздевательные						
1.	Группа № 3 (2-3 года)	1	5	14,0	Не менее 18,0 м ²	X
2.	Группа № 4 (2-3 года)	1	34	15,2		X
3.	Группа № 6 (4-7 лет (дети с ЗПР, аутистического спектра)	2	59	14,3	Не менее 6,0 м2	X
4.	Группа № 2 (4-5 лет)	2	2	14,2	Не менее 18,0 м2	X
5.	Группа № 1 (3-4 год)	2	11	13,9		
6.	Группа № 5 (5-6 лет)	2	16	13,7		X
7.	Группа № 7 (6-7 лет)	2	32	13,7		X
Прочие помещения						
1.	Музыкальный зал/физкультурный зал	2	20	70,2	Не менее 75 м2	X
2.	Медицинский кабинет	1	21	34,5	Не менее 12,0 м ²	X
3.	Процедурный кабинет	1	10	16,0	Не менее 8,0 м ²	X
4.	Изолятор	1	19	11,7	Не менее 6,0 на 1 место	
5.	Логопед	1	52	11,0	-	

Планировка помещений МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» обеспечивает изолированные помещения для каждой детской группы, в состав которой входят: раздевальная комната, групповая комната - игровая, спальня, буфет (оборудованы в игровой), туалет, умывальная, что соответствует п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Общее расчетное количество детей в МАДОУ «Детский сад «Детский квартал», исходя из площадей помещений групповых ячеек МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» (игровая, спальня,

туалетная) составляет - не более 104 человек согласно требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20.

Площади раздевальных групп №№ 3,4,2,1,5,7 составляют от 13,7 до 15,2 кв.м. (при наполняемости групп более 10 человек); здание детского сада эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой оно было построено (типовой проект 2-10Ж-4А «Детские ясли-сад на 140 мест»), что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20. Площадь раздевальной группы № 6, при наполняемости группы не более 10 человек (5 человек для детей с ЗПР аутистического спектра), соответствует требованиям таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Буфетные оборудованы в игровых групп. Площади буфетных групп №№ 1,3,7 не указаны в представленном техническом паспорте; площади буфетных групп №№ 4,6,2,5 составляют от 1,3 кв.м. до 2, 8 кв.м. (при требовании не менее 3,0 кв.м.), но на данной площади установлено необходимое оборудование для буфетных – две ванны для мытья посуды, шкафы для посуды, стол.

Все буфетные МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» оборудованы шкафами для хранения и сушки посуды, столом, 2 моечными ваннами; смесители, установленные на моечных ваннах, оборудованы душевыми насадками с гибкими шлангами, что соответствует требованиям п. 195 СанПиН 1.2.3685-21.

Групповые ячейки размещаются не выше второго этажа, групповые ячейки для детей до 3-х лет, детей с ограниченными возможностями здоровья располагаются на 1 этаже, что соответствует п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (в каждой групповой ячейке, музыкальном/физкультурном зале установлены бактерицидные облучатели-рециркуляторы – «Кама» ОрБН-2х15-01, производительность 60 м³/ч), что соответствует п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, утеплены (линолеум на утепленной основе), что соответствует п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» располагается в отдельно стоящем здании, групповые ячейки для детей раннего возраста имеют самостоятельный выход на игровую площадку, что соответствует п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Для проведения музыкальных и физкультурных занятий на 2 этаже имеется музыкальный/физкультурный зал площадью 70,2 кв.м., что предусмотрено типовым проектом 2-10Ж-4А «Детские ясли-сад на 140 мест» и учитывая расчетное количество детей – 104 ребенка, соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Для игрушек, используемых на прогулке, имеются отдельные емкости в раздевальных групп, что соответствует п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе, что соответствует п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Для одежды сотрудников установлены шкафы в раздевальных групп.

В раздевальных комнатах для сушки верхней одежды и обуви детей имеется система труб с горячей водой под шкафами, что соответствует п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

В группах для детей раннего возраста (1-3 года) раздевальные комнаты оборудованы, стульями, раковиной для мытья рук, вешалкой для одежды матерей, что соответствует п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20.

В игровых для детей раннего возраста установлены манежи с покрытием из материалов, позволяющих проводить влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20.

В игровых комнатах для детей от 1,5 лет и старше установлены столы и стулья по фактическому количеству детей в группах, что соответствует п. 3.1.5. СП 2.4.3648-20.

Мебель, установленная в помещениях для пребывания детей, имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует пп. 2.4.3., 2.4.9. СП 2.4.3648-20. На столах и стульях для детей имеется маркировка, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Детская мебель в 2022-2023гг. не приобреталась (согласно представленным документам последнее приобретение в 2021г.)

Спальни в группах оборудованы стационарными кроватями, также имеются выкатные трёхъярусные кровати (оборудованы самостоятельным заходом на них детей); расстановка кроватей на момент обследования обеспечивала свободный проход детей между кроватями, что соответствует требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

Количество кроватей соответствует общему количеству детей в группах, что соответствует требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20.

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног), что соответствует п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. Представлена ведомость № 65 от 08.10.2024г., согласно которой, на одного ребенка приходится 3 комплекта постельного белья.

На момент обследования телевизионная аппаратура в помещениях групповых ячеек отсутствует.

Для сотрудников оборудован отдельный туалет на первом этаже здания, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Туалеты в групповых ячейках делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов.

В умывальной зоне размещены детские умывальники, умывальная раковина для персонала, душевой поддон.

Туалеты для детей раннего возраста оборудованы в одном помещении, где установлены умывальные раковины для детей, раковина для персонала, стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, душевой поддон, а также хозяйственный шкаф, индивидуальные горшки промаркированы по общему количеству детей, что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

В умывальные раковины для детей и персонала вода подается через смеситель, что соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

В умывальной зоне в туалетных установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), что соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В зоне санитарных узлов групповых ячеек для детей с 3-х лет размещаются унитазы. В группе № 6 для детей с задержкой психического развития в туалетной комнате унитазы установлены без кабин, т.к. данная категория детей посещает туалетную только в сопровождении педагогов.

В старшей и подготовительной группах общеразвивающей направленности унитазы установлены в кабинках отдельно для мальчиков и девочек, что соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования унитазы в туалетных обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка (имеются бумажные одноразовые накладки), что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием групп детского сада:

№№ групп	Кол-во установленных умывальных раковин	Расчетное кол-во детей в группе по таб. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21	Кол-во установленных унитазов	Расчетное кол-во детей в группе по таб. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21
Группа № 3 (2-3 года)	3	15	-	-

Группа № 4 (2-3 года)	3	15	-	-
Группа № 6 (4-7 лет (дети с ЗПР, аутистического спектра)	2	10	2	10
Группа № 2 (4-5 лет)	4	20	4	20
Группа № 1 (3-4 год)	4	20	4	20
Группа № 5 (5-6 лет)	4	20	4	20
Группа № 7 (6-7 лет)	4	20	4	20

Учитывая, что наполняемость группы № 6 (возраст 4-7 лет, дети с задержкой психического развития) исходя из направленности группы может составлять не более 5 детей, имеющегося количества сан-тех оборудования достаточно (рассчитано на количество не более 10 детей).

Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в туалетных группах установлены шкафы с замками, ограничивающие доступ детей, что соответствует п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной до уровня подоконника, окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка:

пол - линолеум (игровые, спальни, раздевалки, музыкальный/физкультурный зал), плитка (туалетные)

стены-покрашены влагостойкой краской, в туалетах частично керамическая плитка;
потолки-влагостойкая покраска.

Полы в помещениях не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию (линолеум, керамическая плитка), что соответствует п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, внутренняя отделка (покраска, керамическая плитка) допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; на пищеблоке использована влагостойкая краска, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха (пищеблок) потолки влагостойкие (покраска), что соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Здание МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Полы, оборудованы сливными трапами и уклонами к отверстиям трапов в производственных помещениях пищеблока, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

В качестве резервных источников горячего водоснабжения установлены водонагреватели в каждой групповой ячейке, на пищеблоке, в помещениях медицинского назначения, что соответствует требованиям п. п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители к умывальным раковинам, душевым поддонам, моечным и производственным ваннам, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты с умывальными, буфетные, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован в группах посредством кипяченой питьевой воды в чайниках, имеется график смены каждые 3 часа, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.5. СанПиН 2.3./2.4.3590- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

В помещениях детского сада отопление - центральное, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленному протоколу испытаний № п2#2278.24 от 06.09.2024г. (лабораторные испытания выполнены на базе аккредитованного ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермский) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE30, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.05.2018г.), параметры микроклимата в помещениях МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» соответствуют требованиям таб. 5.34., п. 98 СанПиН 1.2.3685-21, что отвечает требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Здание МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» оборудовано системами механической приточно-вытяжной вентиляции – на пищеблоке.

Естественная вентиляция обеспечивается за счет окон, дверей, вентканалов. Представлен акт обследования технического состояния вентиляционных каналов, выданный ООО «АВЕРС» от 14.05.2024г., согласно которому, проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, вентиляционные каналы пригодны к эксплуатации, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон во всех игровых, спальнях, раздевалках, обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются бытовые термометры, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Имеющиеся приборы отопления имеют ограждающие устройства из металла заводского исполнения, часть отопительных приборов оборудованы в стенах помещений, что соответствует п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленному протоколу испытаний № п2#2279.24 от 06.09.2024г. (лабораторные испытания выполнены на базе аккредитованного ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермский) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE30, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.05.2018г.), уровень искусственной освещенности в помещениях МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» соответствует требованиям таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, что отвечает п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20.

В игровых, спальнях, раздевалках групповых ячеек обеспечено естественное боковое освещение, что соответствует п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Помещения буфетных, хозяйственно-бытовые помещения не имеют естественного освещения, оборудованы искусственным освещением, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Остекление окон в помещениях с естественным освещением выполнено из цельного стекла; на момент санитарно-эпидемиологического обследования отсутствовали трещины и иные нарушения целостности стекла, что соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах (шторы) в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема, что соответствует п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20.

В одном помещении разные типы ламп и лампы с разным световым излучением не используются, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами с нейтральным белым спектром светового излучения, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию в помещениях групповых ячеек, в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую, защитную - в музыкальном/спортивном зале, что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

Для внутренней отделки помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых (бежевых, желтых, зеленых) оттенков, что соответствует п. 2.8.8. СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения содержались в исправном состоянии на момент санитарно-эпидемиологического обследования, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Для хранения неисправных и перегоревших ламп от бактерицидных облучателей имеется металлическая емкость в хозяйственном корпусе на территории, что соответствует п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для уборки туалетов имеет красную маркировку, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Для хранения инвентаря в туалетных группах установлены хозяйственные шкафы.

Для технических целей в туалетных помещениях групповых ячеек установлены отдельные водопроводные краны, что соответствует п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

Для сбора грязного белья используют клеенчатые мешки; временное хранение грязного белья в помещениях МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Володарского, 10 не осуществляется (после сбора организуется доставка в собственную прачечную по адресу: г. Соликамск, ул. Урицкого, 11), что соответствует п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20. Для чистого белья имеются шкафы в кабинете завхоза, что соответствует п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание.

Помещения медицинского назначения расположены на первом этаже, включают в себя: кабинет приема, процедурный/прививочный кабинет, изолятор, санузел.

Внутренняя отделка: стены и потолки покрыты влагостойкой краской, пол – линолеумом. В медицинском и процедурном кабинетах, процедурном, санузле, установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды; в качестве резервных источников горячего водоснабжения установлен электроводонагреватель в процедурном кабинете с разводкой воды к умывальным раковинам в медицинском и процедурном кабинетах и санузле. Оборудование: медицинская мебель – столы, стулья, шкафы, процедурные столики, кушетки, бактерицидные облучатели, холодильник. На момент обследования инженерные коммуникации системы водоснабжения в медицинских кабинетах проложены скрыто, Представлена лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-59-01005325 от 20.03.2020г. На основании договора с ГБУЗ ПК «ГДБ г. Соликамск» от 01.09.2021г., помещения медицинского назначения переданы в аренду для оказания медицинской помощи воспитанникам.

Для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры, что соответствует требованиям п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20.

Организация питания.

Питание организовано по договору с ООО «КШП» № 09-24-ДС, согласно которому, МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» предоставляет для оказания услуги по организации питания помещения пищеблока с соответствующей внутренней отделкой и необходимым технологическим оборудованием. Согласно договору, ООО «КШП» несет ответственность за: соблюдение условий приема, хранения пищевых продуктов, правил приготовления блюд, личной гигиены персоналом пищеблока, ведение необходимой документации, а также обеспечивает пищеблок необходимым кухонным инвентарем и посудой.

Пищеблок расположен на 1 этаже, работа пищеблока предполагается на крупнокусовых полуфабрикатах (мясные и рыбные), очищенных овощах (корнеплодах).

Водоснабжение, канализация.

Пищеблок обеспечен централизованными системами холодного и горячего водоснабжения с разводкой по системе к моечным и производственным ваннам, умывальным раковинам. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды, производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители, что соответствует требованиям п. 2.15 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Обеспечено резервное горячее водоснабжение за счет установленных водонагревателей с подводкой воды к моечным, производственным ваннам, умывальным раковинам, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Смесители, установленные на моечных ваннах, оборудованы душевыми насадками с гибкими шлангами, что соответствует требованиям п. 195 СанПиН 1.2.3685-21.

Вентиляция.

Оборудование, являющееся источниками повышенных выделений тепла и влаги (электроплита, жарочный шкаф, ванны для кухонной посуды), обеспечено местной вытяжной вентиляцией за счет вытяжных зонтов, что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Представлен паспорт на механическую систему вентиляции на пищеблоке, составленный ООО «Аверс» от 2011 года; согласно представленному акту индивидуального испытания оборудования от 14.05.2024г., выданному ООО АВЕРС», система вытяжной вентиляции пищеблока В-1 исправна (проведены инструментальные измерения), что соответствует п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений пищеблока МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения, что соответствует п. 2.12. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Помещения и оборудование.

В составе помещений пищеблока для приготовления и раздачи пищи, имеются: цех сырых полуфабрикатов, цех готовой продукции (горячий), что соответствует п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20.

Цех работы с полуфабрикатами: Оборудование: раковина для рук, производственные ванны (мясо/рыба, птица, овощи/фрукты), стол для птицы, стол мясо/рыба, стол ОС, электромясорубка, бактерицидный облучатель (РТ-001 ХОУМ2, производительность 120 кб.м./ч).

Цех работы с готовой продукцией.

Оборудование: электроплита, жарочный шкаф, шкаф для хлеба, стол для полуфабрикатов, столы для готовой продукции, ванна для повторной обработки овощей и фруктов, ванная для охлаждения напитков, привод для готовой продукции, водонагреватель, стеллажи для кухонной посуды, бактерицидный облучатель (РТ-001 ХОУМ2, производительность 120 кб.м./ч). Для мытья кухонной посуды оборудованы две моечные ванны, смесители, установленные на моечных ваннах, оборудованы душевыми насадками с гибкими шлангами, что соответствует требованиям п. 195 СанПиН 1.2.3685-21.

Складские помещения оборудование: стеллажи, психрометры, холодильные и морозильные установки.

Объемно-планировочные решения исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, встречное движение посетителей и персонала, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Для приготовления блюд имеется посуда из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленной информации заведующего МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» Ж.В. Рузанкиной № 60 от 30.09.2024г., мучные выпечные изделия не готовят на пищеблоке МАДОУ «Детский сад «Детский квартал»; поставка осуществляется ООО «КШП» на основании договора, в связи с чем, оценка оборудования на пищеблоке, предназначенного для работы с мукой/тестом не осуществлялась.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование оснащено термометрами, что соответствует п.п. 3.13., 8.6.4. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Помещения для приготовления, хранения пищевой продукции оборудованы необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием (раздельное для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции), инвентарем в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, пп. 2.9., 3.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Все производственные, моечные ванны, присоединены к канализационной сети с устройством воздушного разрыва не менее 20 мм.

Полы в производственных помещениях, оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Представлен акт осмотра состояния технологического и холодильного оборудования от 24.05.2024г., выданный ИП Музафаровым Э.С., согласно которому, оборудование исправно, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из

материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (из нержавеющей стали), что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха в производственных помещениях имеются бактерицидные облучатель-рециркуляторы-2 (РТ-001 ХОУМ2, производительность 120 куб.м./ч), что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для сотрудников пищеблока имеется отдельная гардеробная, оборудованная шкафами для раздельного хранения домашней и спецодежды, туалет – общий с сотрудниками учреждения, двери которого не выходят в производственные и складские помещения (перед входом имеется крючок для спецодежды), что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Имеется отдельный промаркированный уборочный инвентарь (швабры, тряпки, ведра) для уборки производственных и складских помещений, туалета (имеет маркировку красной краской, для хранения выделено место в гардеробной персонала), что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Мероприятия по защите объекта (пищеблока) от грызунов проведены в полном объеме: двери в складские помещения обиты металлом на всю высоту, оборудованы устройствами, обеспечивающими самостоятельное закрывание дверей; отверстия вентиляционных систем закрыты мелкоячеистыми решетками, что соответствует п. 2.23. СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Двери и окна, открываемые в летний период, имеют сетки.

ВЫВОД

На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Детский квартал» по фактическому адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Володарского, д. 10, соответствуют требованиям:

- пп. 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.1. 2.3.2., 2.4.1., 2.4.3., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.8., 2.8.9., 2.8.10., 2.11.3., 2.11.4., 2.11.5., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- пп. 98., 195., табл. 5.34., 5.54., 6.1., 6.2., 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- пп. 2.5., 2.9., 2.13., 2.15., 2.19., 2.23., 3.2., 3.4., 3.13., 8.4.5., 8.6.4. СанПиН 2.3./2.4.3590- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене СЭО
Должность

подпись

Севостьянова П.Д.
Ф.И.О

Врач по общей гигиене СЭО
Должность

подпись

Вересова Н.М.
Ф.И.О

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816858

Владелец Рузанкина Жанна Вильгельмовна

Действителен с 27.06.2025 по 27.06.2026